



AB 438

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu

61 - 705 Poznań, ul. Noskowskiego 21, tel. : 61 8544-826, 61 8544-829, fax : 61 8544-829
e-mail : lbwig@wssepoznan.pl

oryginał / ~~kopia~~

LB-WG-„D”/540/1350-1351/2011

Poznań, 2011.06.16

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO –
HANDLOWO - USŁUGOWE
KLIM – POL KLIMACKI JÓZEF**

62 - 212

MIELESZYN 79 A

Dotyczy : analizy wody powierzchniowej

Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Poznaniu przesyła wynik analizy mikrobiologicznej wody powierzchniowej pobranej przez pracownika PSSE Gniezno w dniu 13 czerwca 2011 r. z Jeziora Kłęckiego - Miejsce Wykorzystywane do Kąpieli - Camping /prawa i lewa strona kąpieliska/ w miejscowości Borzątew.

Badania przeprowadzono na podstawie zlecenia z dnia 9 czerwca 2011 r.

Załączniki :

- wynik badania wody
- rachunek

KIEROWNIK LABORATORIUM
BADANIA WODY I GLEBY

mgr Maria Wasiak



AB 438

LABORATORIUM BADANIA WODY I GLEBY

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 61 – 705 Poznań ul. Noskowskiego 21
tel. 61 8544-826, 61 8544-829 fax. 61 8544-829 e-mail lbwig@wssepoznan.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr „D” / 540 / 1350 - 1351 / 2011

Nazwa i adres zleceniodawcy : **PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE
KLIM – POL KLIMACKI JÓZEF**
62 – 212 MIELESZYN 79 A - zlec. z dnia 09.06.2011 r.

Nr rejestru próbek : „D”/540/1350-1351/2011

Próbki pobrano i dostarczone przez : *Pracownika PSSE Gniezno*

Data dostarczenia : 13.06.2011 r.

Rodzaj próbek : *woda powierzchniowa z kąpieliska*

Data pobrania : 13.06.2011 r.

Miejsce pobrania : Jezioro Kleckie – Miejsce Wykorzystywane do Kąpiele - Camping
Borzątew
- kąpielisko – prawa i lewa strona

Data zakończenia analiz : 16.06.2011 r.

Nr rejestru próbek : „D” /540/1350/2011						(p.s.k.) ⁽¹⁾
Lp.	Parametr	Dopuszczalne zakresy wartości	Wynik	Jednostka	Identyfikator metody badawczej	Niepewność wyniku badania *)
1	<i>Escherichia coli</i>	≤ 1000	15	jtk / 100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2004 + Ap 1: 2005 + AC: 2009 Q	-
2	Enterokoki	≤ 400	8	jtk / 100 ml	PN-EN ISO 7899-2: 2004 Q	-
Nr rejestru próbek : „D” /540/1351/2011						(l.s.k.) ⁽²⁾
3	<i>Escherichia coli</i>	≤ 1000	15	jtk / 100 ml	PN-EN ISO 9308-1: 2004 + Ap 1: 2005 + AC: 2009 Q	-
4	Enterokoki	≤ 400	3	jtk / 100 ml	PN-EN ISO 7899-2: 2004 Q	-
Ocena						
W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych w próbce – woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywania do kąpiele (Dz. U. 2011 r. Nr 86, poz. 478).						

16. 06. 2011 r.

.....
Data sporządzenia sprawozdania

KIEROWNIK LABORATORIUM
BADANIA WODY I GLEBY

.....
Kierownik Laboratorium
mgr Maria Wasiak

- koniec sprawozdania -

(1)– prawa strona kąpieliska
(2)– lewa strona kąpieliska

*) – Niepewność wyniku jest podawana dla metod akredytowanych i gdy wynik ± niepewność obejmuje wartość NDS-u.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody LBWiG w Poznaniu, nie może być kopiowane we fragmentach. Reklamacje można składać pisemnie w ciągu 7 dni od daty otrzymania wyniku.

Metody badawcze dodatkowo oznakowane literką Q, posiadają akredytację PCA Nr certyfikatu AB 438.